



## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

*“Año del Fomento de la Vivienda”*

Concurso por Comparación de Precios de Servicios **No. EGEHID-CCC-CCP-2016-156.**

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID, en virtud de lo que establece la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06 y su Reglamento 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año 2012, en su artículo 46. Invita a empresas interesadas a participar en el Concurso por Comparación de Precios No. **EGEHID-CCC-CCP-2016-156 Contratación de los servicios de una Empresa Especializada en el área de metalmecánico para la Construcción de Tuberías, Presa Las Dos Bocas, Provincia San Juan de la Maguana, Rep. Dominicana.**

Los Interesados Deberán pasar por el Edificio Corporativo de la EGEHID, ubicado en la Avenida Rómulo Betancourt, No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, D. N., a partir del **viernes veintitrés (23) de diciembre del año 2016** y dirigirse a la Gerencia de Compras y Contrataciones ubicado en la 2da. Planta a retirar la invitación, o descargarla del Portal de la institución [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do), que estará disponible hasta **el jueves veintinueve (29) de diciembre del año 2016.**

A los fines de evaluación el Comité de Compras y Contrataciones recibirá las propuestas el **vienes treinta (30) de diciembre del año 2016, hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.)**. Dichas Propuestas deberán estar dirigidas al **Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID**, en su cubierta contener la siguiente identificación: Nombre del Oferente / Proponente, Dirección, No. Teléfono, E-mail; Representante de la empresa. No. del proceso y objeto.

Bajo las siguientes condiciones:

1. Los precios de la Oferta deben ser fijos y sin escalamiento de costos y deberán incluir todo tipo de impuestos o contribución fiscal.
2. La EGEHID no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos por la preparación de Oferta Económica. Así mismo, se reserva el derecho de aceptar o rechazar la Oferta Económica presentada según su conveniencia, sin necesidad de que su decisión sea motivada, en caso de considerarlo conveniente la EGEHID podrá llamar a la suscripción del Contrato correspondiente, el cual será realizado de acuerdo a las políticas y condiciones de la institución y a la normativa vigente. La no contratación no conllevará responsabilidad alguna para la EGEHID, ni dará lugar a reclamo alguno ni implicará responsabilidad para el Estado Dominicano.

**Líder en Energía Limpia**

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do)



## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

*“Año del Fomento de la Vivienda”*

Cualquier aclaración adicional deberá ser solicitada formal y expresa por escrito a la EGEHID, o comunicarse con la Gerencia de Compras y Contrataciones de la EGEHID, Lic. Rosalina Jiménez al Teléfono (809) 533-5555 Ext. 2181 / 2185 ó a nuestro correo electrónico [rjimenez@hidroelectrica.gov.do](mailto:rjimenez@hidroelectrica.gov.do)

Los recursos económicos para esta adquisición, serán recursos propios de la institución, todas las obligaciones contractuales serán asumidas y ejercidas por la EGEHID.

El procedimiento de selección se realizará en una sola etapa donde el proponente presentará por escrito su propuesta de precios y calidad en la fecha y hora límite establecida.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con los Requerimientos y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

Atentamente,

**Ing. Eugenio Ysabel Álvarez**  
Presidente Comité de Compras y Contrataciones

Anexo: Documentación Requerida, Lista de Cantidades Y Requisitos Técnicos.

**Líder en Energía Limpia**

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do)



## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

*“Año del Fomento de la Vivienda”*

Concurso por Comparación de Precios de servicio: **No. EGEHID-CCC-CCP-2016-156.**

### **Documentación Requerida para Compañías:**

1. Carta de Presentación de la Oferta.
2. Índice de la Documentación Contendida en la Oferta.
3. Estatutos de la Compañía.
4. Antecedentes de la Compañía.
5. Dirección, c) Teléfonos, d) Fax y f) Correos Electrónicos.
6. Registro Mercantil de la Compañía **(Actualizado)**.
7. El objeto de la compañía debe cumplir con el ramo o rubro de lo solicitado.
8. De no ser el Presidente o Gerente General deberá Traer un Poder Notarial legalizado por la Procuraduría General de la Republica, que lo autorice actuar en nombre de la compañía.
09. Certificación del Registro de Proveedores del Estado (RPE) Actualizada según la Resolución No. 14/2015 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
10. Certificación de la DGII que indique que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales **(Actualizado)**.
11. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (T.S.S.) **(Actualizado)**.
12. **Original y Una (01) Copia Completa del Original, Debidamente Encuadernado el Original y la Copia.**
13. Certificación que otorga el Ministerio de Industria y Comercio, de que Satisface las Condiciones y Requisitos para ser Considerada MIPYMES, si aplica.
14. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del Representante de la compañía. 16. Currículo Firmado.

**NOTA:** Las Ofertas Deben Presentarse en Carpetas Perforadas, en Sobre Cerrado y Contener en una de sus Cara lo Siguiente: Nombre del Oferente / Proponente, Dirección, No. Teléfono, E-mail; Representante de la empresa. No. del proceso y objeto.

### **Experiencia de la firma**

#### **Requerimientos:**

1. Plazo de entrega de lo Solicitado.
2. Lista o Cotización de lo Solicitado **(Debidamente Firmado)**
3. La idoneidad y veracidad de las informaciones presentadas por los oferentes es de su absoluta responsabilidad.

### **Líder en Energía Limpia**

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,  
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,  
RNC 4-30-06085-2, [www.hidroelectrica.gov.do](http://www.hidroelectrica.gov.do)

/EGEHID

**Proyecto.:**

**Línea de tubería en acero carbón.**

**Trabajos de suministrar y fabricar tubería en acero carbón ASTM A572 gr. 50 según normas de construcción A WW A, A WS DI: 1 y Sspc. Construido según diseño esquemático.**

**seguridad:**

personal fijo de seguridad, cada obrero deberá tener todas las prendas de seguridad requeridas para este tipo de trabajo tales como: Botas, Guantes, Gafas, Cinturones, etc.

**Preparación de Superficie E Imprimación de Pinturas.**

**Detalles de Preparación de Superficie**

Se aplicará limpieza abrasiva Sand-Blasting metal blanco según normas SSPC-SP10 a una rugosidad de 25 a 35 micras al interior y exterior de los tubos.

**Pintura Superficie**

**Pintura Primer interior y exterior**

Se aplicará una capa de pintura epoxi poliamidas rico en zinc **Ameron** (Producto **AMERCOAT 385P** y/o similar en **HEMPEL**) a un espesor de 75-100 micras.

**Pintura Acabado interior**

Se aplicará una capa de pintura high beauty epoxi **Ameron** (producto **AMERCOAT 385P** y/o similar en **HEMPEL**) a un espesor de 75-100 micras.

**Pintura Acabado Exterior**

Se aplicará una capa de pintura poliuretano **Ameron** (producto **Amercoat 450HS** y/o similar en **HEMPEL**) a un espesor de 50-75 micras.

**NOTA: Todas las tuberías serán protegidas de pintura con una franja de 50mm en cada extremo.**

**Suministro:**

**Por parte de CONTRATISTA:**

1. Supervisión constante de todos los trabajadores.
2. Todo el personal calificado necesario.
3. Sueldos y cargas sociales.
4. Herramientas y equipos para un adecuado desarrollo del trabajo
5. Acero Requerido ASTM-A572 gr. 50
6. Pruebas no destructivas a la soldadura NDT (Radiografías)
7. Materiales consumibles
8. Abrasivos (arena local lavada libre de sal)
9. Combustible (Gasoil)
10. Pintura y disolventes requeridos
11. Limpieza diaria de todas las áreas.
12. Personal fijo de seguridad.

## **Alcance Técnico**

Consiste en suministrar, fabricar y pintar línea de tubería en acero carbón ASTM A572 gr. 50 según normas de construcción A WW A, A WS DI: 1 y SSpc. Construido según diseño esquemático suministrado.

### **Detalles de construcción**

- Acero a usar ASTM A 572 gr. 50
- Espesor requerido 3/8"
- Norma de Construcción A WW A, A WS DI: 1 y SSpc
- Factor de corrosión 1.5mm
- Diámetro interior 0762mm (30")
- Longitud de línea 35m
- Unión de tubo en biseles simples (V-30°)
- Proceso de soldadura SMA W
- Electrodo a usar (penetración E6010 - Acabado E7018)
- Prueba de soldadura NDT (radiografías a los puntos críticos T)
- Preparación de superficie exterior e interior (Sand-Blasting metal blanco SSPC-SPIO)
- Pintura primer interior y exterior epoxi poliamidas rica en zinc
- Pintura acabado exterior Poliuretano

Nota: La tubería deberá ser entregada para ser transportada en secciones de 20 pies de longitud.

### **Inspección de Soldadura.**

Serán realizadas radiografías en los puntos críticos de las soldaduras según normas de inspección de la A WS/ A WW A. Todos los soldadores a usar deben estar certificados por un inspector CWI.

### ***Tiempo de Entrega***

Será de 2 semanas.

## Alcance económico

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNO	SUMINISTRO	TOTAL SUMINISTRO	FABRICACIÓN	TOTAL FABRICACIÓN	TOTAL GENERAL
1.00	Línea de tubería	35.00	m					
2.00	Pruebas NDT	1.00	PA					
3.00.	Preparacion de superficie	167.17	m2					
4.00	Pintura Primer interior	82.96	m2					
5.00	Pintura acabado interior	82.96	m2					
6.00	Pintura Primer Exterior	84.21	m2					
7.00	Pintura acabado Exterior	84.21	m2					